



Wójt Gminy Niemce

ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce
tel. (081) 756 15 21 fax. (081) 756 17 90
<http://www.niemce.pl>, e-mail: info@niemce.pl

IT: 271.4.2013

Niemce, dnia 1.02.2013r.

/Wykonawcy/

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Zamawiający: Gmina Niemce z siedzibą w Niemcach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - dalej ustawa, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w m. Krasienin, gm. Niemce na dz. nr 304** w związku z niżej wymienionymi pytaniami dotyczącym niniejszego przetargu udziela następujących wyjaśnień:

Pytania

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji w rysunkowe zestawienie okien i drzwi oraz podanie danych technicznych. Proszę o informację czy do okien należy doliczyć nawiewniki.
2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły bramy garażowej i balustrady schodowej.
3. Proszę o podanie informacji i danych technicznych dotyczących rolet okiennych.
4. W przedmiarze robót wymieniono 6 szt. rolet o odporności ogniowej E 30, natomiast w projekcie budowlanym podano rolety o odporności ogniowej E 60 w ilości 6 szt. Jakie rolety p.poż należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi na pytania.

Ad. 1. Okna należy wycenić posługując się danymi zawartymi w rysunkach – rzutach kondygnacji, widokach

elewacji i przedmiarze robót. W oknach zastosować nawiewniki.

Ad. 2. Bramę garażową należy wycenić posługując się informacjami zawartymi na rysunku elewacji i w przedmiarze robót.

Balustradę schodową wykonać ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja słupków i pochwyty z rury o średnicy 40 mm, wypełnienie z pręta o przekroju 16x16 mm w odległości co 12 cm

Ad. 3 i 4. Należy wycenić rolety o odporności E60.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1) Rozdział XX otrzymuje brzmienie:

1. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce:

Urząd Gminy Niemce w Niemcach
ul. Lubelska 121,
21- 025 Niemce
(II piętro, pokój 204 – Sekretariat Urzędu Gminy Niemce)

Termin:

do dnia 8.02.2013 r., do godz. 10.00.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce:

Urząd Gminy Niemce w Niemcach
ul. Lubelska 121,
21- 025 Niemce
(II piętro, pokój 104)

Termin:

Dnia 8.02.2013 r., godz. 10.30.

2) Rozdział XVII pkt. 2 otrzymuje brzmienie

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. **do dnia 8.02. 2013 r. do godz. 10:00**

3) Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 8 SIWZ. Zmianie ulega załącznik nr 8 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (projekty, specyfikacje techniczne, przedmiary). Zamawiający dodaje dodatkową pozycję przedmiaru, stanowiącą integralną część oferty. tj.

Należy wycenić wymianę okien na poddaszu tj.

Lp.	Podstawa wyceny	opis	Ilość [m2]	Cena jedn	wartość
1	Kalkulacja wykonawcy	Wymiana okien o pow.do 0.6 m2 na okna z PCW na poddaszu, szt 21 (0,40x0,65)	5,46		

Z poważaniem:

**Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś**