


Złączce ZK-22+1L00+2P dz. nr 44  
(wg katalogu opracowania  
PGE Dysp. Biura Oświetlenia O/Lublin)



WŁZ YAKXS 4x50mm² ze stupa nr 29  
(wg opracowania PGE)

Złączce ZK-22+1L00+2P dz. nr 44  
(wg katalogu opracowania  
PGE Dysp. Biura Oświetlenia O/Lublin)



WŁZ YAKXS 4x50mm² ze stupa nr 29  
(wg opracowania PGE)

**STAROSTWO POWIATOWE**  
ul. SPOŁECZNA 9  
20-074 Lublin

Kabel ziemny aluminiowy YAKY 4x25mm² o izolacji w powłoce poliwitowej ułożony pojedynczo w ziemi i obciążalnością przedowej długotrwałej  $I_{dR} = 10\text{ A}$  jest odpowiedni do zasilania obwodów oświetlenia drogowego od szafki SZ.O. DYS ŹRÓDŁANA do stupa nr L45 o całkowitej długości kabla 797m wykonanej za pomocą opraw oświetleniowych LED 40W.

