Niemce, dnia 15.10.2021 r.

Nr postępowania: IZP.271.13.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**„Niskoemisyjna Gmina Niemce- Etap II"**

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Niemce, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zgodnie z Projektami Budowlanymi część opraw oświetlenia drogowego (nie do zastosowania na przejścia dla pieszych), powinna posiadać barwę 5700K, większość natomiast 4000K. Wykonawca zwraca się z prośba o ujednolicenie barw światła w stosowanych oprawach i akceptację barwy 4000K dla całej inwestycji, z wyłączeniem opraw do zastosowania przy przejściach dla pieszych. Jest to najpowszechniej stosowana temperatura barwowa nie tylko w Polsce, ale i na świecie ponieważ zapewnia one najlepsze prowadzenie wzrokowe, przyczyniając się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co leży w interesie społecznym i Zamawiającego. Barwa Zimna (5700K) powszechnie jest stosowana przy oświetlaniu przejść dla pieszych, celem uzyskania efektu odcięcia.

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby o ujednolicenie barw światła na 4000K z wyłączeniem opraw do zastosowania przy przejściach dla pieszych.

Pytanie 2:

Zamawiający określa oczekiwane ilości opraw w udostępnionych przedmiarach, projektach budowlanych oraz w SIWZ. Ilości wskazane w tych dokumentach znacząco odbiegają od siebie. W związku z powyższym Wykonawca prosi o doprecyzowanie ilości opraw i ich mocy, które należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia tabelę z lokalizacją oświetlenia oraz dokładną liczbą opraw jaką należy przyjąć do wyceny:

Lokalizacja oświetlenia	Ilość opraw
Baszki DG	6
Boduszyn	15
Jakubowice Konińskie ul .Akacjowa DG 106061L	34

Dys, ul. Kwiatowa DG 106049L	21
Dys, ul. Malinowa DG 106073L	18
Dys, ul. Źródlana DG 106047L	45
Dys, ul. Wąwozowa DG 106056L	23
Jakubowice Konińskie- Dys ul. Lubelska DP2215	74
Krasienin, DG 106033L	9
Krasienin, DG 106042L	18
Krasienin Kolonia, 106028L	16
Rudka Kozłowiecka, 106082L	16
Stoczek Kolonia, 106084L	49
Stoczek DG 106037L	3
Niemce ul. Głęboka	12

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że jak wynika z odpowiedzi w części nr 1 należy zastosować słupy stalowe ocynkowane. W dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi gminnej nr 106061L w m. Jakubowice Konińskie występują słupy aluminiowe. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że należy zastosować w części pierwszej słupy stalowe ocynkowane.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy oprawy z redukcją mocy wg odpowiedzi mają być zastosowane we wszystkich częściach zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że redukcja mocy wymieniona w odpowiedzi z dnia 12.10.2021 ma być zastosowania dla wszystkich części.

Pytanie 5:

Zwracam się z zapytaniem odnośnie wymaganych referencji do poszczególnych zadań. Czy można łączyć referencje aby ich suma wynosiła wymaganą kwotę z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien przedstawić potwierdzenie wykonania prac zgodnie z wykazem zamieszczonym w SWZ tj.:

Część nr 1:

wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kablowego oświetlenia drogowego (ulicznego) LED o wartości min. 900 000,00 zł brutto.

Część nr 2:

wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kablowego oświetlenia drogowego (ulicznego) LED o wartości min. 200 000,00 zł brutto.

Część nr 3:

wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kablowego oświetlenia drogowego (ulicznego) LED o wartości min. 900 000,00 zł brutto.

Część nr 4:

wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kablowego oświetlenia drogowego (ulicznego) LED o wartości min. 300 000,00 zł brutto.

Część nr 5:

wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kablowego oświetlenia drogowego (ulicznego) LED o wartości min. 200 000,00 zł brutto.

Część nr 6:

wykonania, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na budowie kablowego oświetlenia drogowego (ulicznego) LED o wartości min. 300 000,00 zł brutto.

Przez jedno zadanie należy rozumieć zadanie świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy.

Okres wyrażony powyżej w latach (w okresie ostatnich 5 lat) liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 137 ust. 6 p.z.p., że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowaniem ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowaniem oferty: Termin składania ofert 21.10.2021 godz. 10:00

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

WÓJT
mgr Krzysztof Urbaś